



MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság


Ikt. szám: VBK/891-6/2014.
Ügyintéző: Kertész László
☎: (06-88) 576-633
☎: (06-88) 576-646
E-mail: laszlo.kertesz@mbfh.hu

Hiv. szám:
Ügyintézőjük:

Tárgy: bírság határozat

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

8136 Lajoskomárom
Komáromi u. 4.



HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatát (8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4., adószáma: 15727309-2-07, továbbiakban: Kivitelező) a gázelosztó vezeték biztonsági övezetére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt

50.000 Ft, azaz ötven-ezer forint bírsággal sújtja.

A pénzbírságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell befizetni.

A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, melynek foganatosítása érdekében a Bányakapitányság az illetékes adóhatóságot megkeresi.

A Bányakapitányság tájékoztatja Kivitelezőt, hogy a befizetésre vonatkozó teljesítési határidő lejárt előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával, kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

A határidő lejárt után Kivitelező igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt, ha a Bányakapitányság a bírság behajtását még nem kezdeményezte.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus utca 17-23. 1590. Bp. Pf.:95.) címzett, a Bányakapitányságnál benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, amelyet illetékbélyegben kell a fellebbezési iraton leróni.

INDOKOLÁS

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Székesfehérvári Régiója (továbbiakban: Üzemeltető) bejelentést tett a Bányakapitányságon, hogy 2014. április 10-én, Lajoskomárom, Ozorai u. 12. sz. ingatlan előtti közterületen Lajoskomárom polgármesteri hivatal munkatársa csapadékvíz elvezető árok rendezése során megrongálta az üzemelő gázelosztó vezetékét.

A Bányakapitányság a bejelentés alapján a jogszabály sértővel szemben hivatalból eljárást indított és az eljárás megindításáról a 2004. évi CXI. törvény (Ket.) 29. § (3) és (5) bekezdése alapján Kivitelezőt értesítette.

A Bányakapitányság a tényállás tisztázására 2014. május 21-én tanúmeghallgatást tartott. Tanúként a polgármester meghatalmazása alapján H. K. (településüzemeltetési ügyintéző) tett vallomást.

A Bányakapitányság a rendelkezésre álló iratok alapján (tanúmeghallgatási jegyzőkönyv, üzemeltetői nyilatkozat káresemény helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv, fényképek, egyeztetési jegyzőkönyv, egyeztetett tervdokumentáció, gázvezeték megvalósulási térképe) a következő tényállást állapította meg:

- Kivitelező csapadékvíz árok felújítás földmunkáját végezte az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások bevonásával,
- a gázvezeték-rongálás helyszíne része volt az egyeztetett tervdokumentációnak, tehát a Kivitelező rendelkezett engedélyezett tervvel,
- a munka megkezdése előtt a gázvezeték nyomvonalának és a gépi földmunkavégzés tiltott övezetének kijelölése nem történt meg,
- egy hídfej keresése során a régi árok mélységébe szerettek volna ásni a terv szerint, de eközben az egyik munkás az ásóval megsértette a gázvezetékét,
- Kivitelező a károkozás bekövetkezése után megfelelően járt el, azonnal értesítette az Üzemeltetőt és a helyszínt biztosította,
- a károkozás tényét Kivitelező Üzemeltető által készített káresemény helyszíni vizsgálati jegyzőkönyvben elismerte és a helyreállítási munkálatokat Üzemeltetőtől megrendelte, a kártalanítás számláját még nem kapta meg, de vállalta annak kifizetését,
- Kivitelező a gázvezeték megsértésével közvetlen veszélyhelyzetet teremtett,
- Kivitelező a kialakult biztonságellenes állapot előidézésében a felelősségét elismerte.

A dokumentumokból a Bányakapitányság megállapította, hogy a megrongált gázvezeték az előírások szerint volt megépítve.

1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 41/A. § (1) A bányafelügyelet bírsággal sújti azt a természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, aki vagy amely

d) a földgáz, a kőolaj, a kőolajtermék, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására vagy az ehhez szükséges létesítmények biztonsági övezetére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban előírtakat megszegi.

A Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19/B. § (7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a)* robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b)* az egészségre, környezetre ártalmas.

Vhr. 25. § (1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege - a Bt. 41/A. § (1) bekezdés *d)* pontja kivételével - egymillió forintig terjedhet. A Bt. 41/A. § (1) bekezdés *d)* pontja alapján kiszabott bírság összege kétfélmillió forintig terjedhet.

(1b) Az (1) és (1a) bekezdés szerinti bírságok mértékének megállapításánál figyelemmel kell lenni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl

- a)* a jogsértés felróhatóságára és

b) a jogsértés veszélyeztető jellegére.

A Bányakapitányság a fentiek alapján megállapította, hogy Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata megsértette a Vhr. 19/B. § (6) bekezdésében foglaltakat, mert a kivitelezési munka megkezdése előtt nem gondoskodott a gázvezeték nyomvonalának kijelöléséről és annak feltárásáról. Kivitelező tehát a gázelosztó-vezeték biztonsági övezetére vonatkozó jogszabályi előírásokat megszegte, ezért a Bt. 41/A. § (1) d) pontjában foglaltakat megsértette, amiért Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatával szemben bírság kiszabásának volt helye.

A Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak (figyelmeztetés) a biztonsági övezet megsértésével okozott gázvezeték szakítás esetében nem alkalmazható, mert a jogsértést a Bányakapitányság nem ellenőrzés során tárta fel.

A Bányakapitányság a bírság kiszabásakor és annak mértékének meghatározásánál figyelembe vette, hogy

- Kivitelező jogellenes magatartása felróható, tekintettel arra, hogy a gázvezeték nyomvonalának kijelölése nélkül végezte a földmunkát,
- a jogellenes magatartásával Kivitelező közvetlen veszélyhelyzetet idézett elő, mert a megrongált gázvezetékéből 3,0 bar nyomású földgáz áramlott ki, és a kiáramló gáz a levegővel robbanóképes elegyet képes alkotni,
- Kivitelező az okozott kár megtérítését vállalta, de annak kifizetésére a számlázás eddigi elmaradása miatt nem volt lehetősége.

A Bányakapitányság a bírság mértékének megállapításakor a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 94/A. § (1) bekezdésben foglalt szempontokat a következők szerint értékelte:

- a jogsértéssel okozott hátrány: 1 ingatlan gázellátása szűnt meg átmenetileg, Kivitelező a helyreállítást Üzemeltetőtől megrendelte,
- jogsértéssel elért előny mértéke: nem releváns
- a jogsértéssel érintettek körének nagysága: 1 ingatlant érintett a gázszolgáltatás szüneteltetése,
- a jogsértő állapot időtartama: nem jelentős, 2 óra hosszat szünetelt a gázszolgáltatás,
- a jogsértő magatartás első alkalommal történt,
- a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása fennállt,
- a jogsértést elkövető gazdasági súlya nem releváns.

A Bányakapitányság a bírság mértékének megállapításakor figyelemmel volt a bírságszankció generális és speciális érvényesülésére. A Bányakapitányság adatai alapján az illetékességi területén 2010-2012 évek alatt 871 gázvezeték szakítás történt. Ez nagyon magas szám (ennek megfelelően ennyi veszélyhelyzet, és a gázszolgáltatásban okozott üzemszavar), ezért elsődleges szempont a gázvezeték szakítások számának csökkentése. Ennek eszköze a megfelelő mértékű bírság alkalmazása. A speciális prevenció tekintetében a bírságnak olyan nagyságúnak kell lenni, amely Kivitelezőt visszatartja a további jogsértésektől, azaz „nem éri meg” a jogellenes magatartás tanúsítása, a jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása.

A Bányakapitányság súlyosító körülményként értékelte, hogy a gázvezeték nyomvonala nem volt kijelölve (ezért a munkát végzők nem tudták, hogy gázvezeték közelében dolgoznak, tovább a kijelöléssel a rongálás elkerülhető lett volna), enyhítő körülményként értékelte, hogy Kivitelező az eljárás során együttműködő magatartást tanúsított (magatartása arra utalt, hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsít), az Üzemeltetőt a vezetékronngálás után azonnal értesítette, az okozott kár megtérítését vállalta.

A Bányakapitányság a fentiek alapján a rendelkezés szerinti bírságot állapította meg, mert megítélése szerint a bírság mértéke elegendő ahhoz, hogy a további hasonló jogsértést megelőzze.

A Bányakapitányság felhívja Kivitelező figyelmét arra, hogy a következő hasonló jogsértés esetén magasabb bírságot alkalmaz.

A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezmény a 2011. CXCV. törvény 42. § (3) bekezdésén, a fizetési kedvezmény benyújtására vonatkozó tájékoztatás Ket. 74. § (2)-(3) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési illeték mértékét a 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése határozza meg. Az 5000 Ft-os minimum érték arra az esetre vonatkozik, ha a vitatott összeg alapján számított illeték nem érné el az 5000 Ft-ot.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) g) pontjában, valamint a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben hozta, illetékessége a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.

Veszprém, 2014. június 2.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány 5. *

