

**A Szakági Műszaki Bizottság ajánlásai
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó
Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 21/2018. (IX. 27.) ITM. rendelet
egyeb előírásainak egységes gyakorlati alkalmazása érdekében**

21/2018. (IX. 27.) ITM. rendelet

1. A gázelosztó vezetékek építése gázüzemi tevékenység, a földmunka annak számít-e?
Értelmezés: Az építési napló megnyitása után végzett tevékenységek, így a földmunka is gázüzemi tevékenységnek tekintendő.
2. A rendelet alkalmazása szempontjából mi tekintendő folyamatban levő ügynek?
Értelmezés: Amennyiben az építési engedély már kiadásra került, úgy az abban foglaltak szerint kell eljárni. Amennyiben nem építési engedélyköteles az építési tevékenység, akkor a már jóváhagyott tervdokumentációk esetén nem kell az új rendelet előírásait alkalmazni.

21/2018. (IX. 27.) ITM. rendelet 1. melléklet:

- 1.) I. fejezet 2.7. pont *„Amennyiben a 2005 után létesült vezetékek esetében a szilárdsági nyomáspróba értéke a 2.6. pont szerinti értékeknél alacsonyabb, a megfelelőséget a tervezési tényező ellenőrző számításával kell igazolni.”*
Értelmezés: A számítást akkor kell elvégezni, ha az üzemelő gázelosztó-vezetékhez új szakasz csatlakozását tervezik
- 2.) III. fejezet 1.5. pont *„Polietilén anyagú gázelosztó vezeték az 1.4. pontban leírtakon túl nem helyezhető el*
a) a leágazások acél védőcsöves felszíni kivitelezései esetében, kivéve légvezetékként,”
Helyesen:
1.5. Polietilén anyagú gázelosztó vezeték az 1.4. pontban leírtakon túl nem helyezhető el
a) légvezetékként, kivéve leágazások acél védőcsöves felszíni kivitelezéseit
- 3.) III. fejezet 3.1. pont *„A gázelosztó vezetékbe épített, térszint alatt elhelyezett szakaszoló elzáró szerelvények felszíni kivezetései belterületen jelzőtáblával, külterületen jelzőoszloppal jelölhetők meg.”*
Értelmezés: a megjelölés nem kötelező, azonban a földgázelosztónak rendelkeznie kell a szerelvény azonosítására alkalmas, az MBIR-ben jóváhagyott módszerrel.

4.) IV. fejezet 1.1.3. pont *„Ha a gázelosztó vezetékkel érintett területen nincs épület, akkor a védőtávolságot nyomásfokozattól függően legalább az 1.1.1. pont szerinti táblázat épülettől előírt (B oszlop) zárójelben lévő védőtávolságaiként kell meghatározni.”*

Helyesen:

1.1.3. Ha a gázelosztó vezetékkel érintett ingatlanon nincs épület, akkor a védőtávolságot nyomásfokozattól függően legalább az 1.1.1. pont szerinti táblázat épülettől előírt (B oszlop) zárójelben lévő védőtávolságaiként kell meghatározni.

5.) IV. fejezet 3.1. pont *„A biztonsági övezet mértéke a gázelosztó vezetéknél az e fejezet 1.2. pontja szerinti épülettől előírt védőtávolság, felszíni berendezéseknél az e fejezet 2.1. pontja szerinti védőzónával megegyező.”*

Helyesen:

1.1. A biztonsági övezet mértéke a gázelosztó vezetéknél az e fejezet 1.1.1. pontja szerinti épülettől előírt védőtávolság, felszíni berendezéseknél az e fejezet 2.1. pontja szerinti védőzónával megegyező.

6.) VI. fejezet 1.1.7. pont *„A hegesztési naplót a hegesztés helyszínén kell tartani, és a hegesztés folyamán folyamatosan kell vezetni.”*

Értelmezés: A hegesztési napló lehet elektronikusan tárolt, de a helyszínen ellenőrizhető legyen.

7.) IV. fejezet 1.2.1. pont *„A hegesztési varratok vizsgálatát és minősítését, a földgázelosztó MBIR-e alapján kell elvégezni.”*

Értelmezés: A minősítést végzőnek e tevékenységre vonatkozó jogosultsággal kell rendelkeznie.

8.) IV. fejezet tompahegesztés

Értelmezés: Tompahegesztés alatt értjük azt a kötéstípust, amikor az összehegesztendő csővégek párhuzamos síkban helyezkednek el és tompán kapcsolódnak egymáshoz.

9.) VII. fejezet 1.1. pont *„A műszaki felülvizsgálatra az építetőnek hat munkanappal előtte meg kell hívnia a kivitelezőt, az érintett közművek üzemeltetőit, a földgázelosztó üzemeltetési képviselőjét és az illetékes bányafelügyeletet, szakhatóságokat, amennyiben ezt a kötelezettségét az építési engedély tartalmazza.”*

Értelmezés: A műszaki felülvizsgálatra a kivitelezőt, az érintett közművek üzemeltetőit a földgázelosztó üzemeltetési képviselőjét minden esetben meg kell hívni. A bányafelügyeletet csak akkor, ha azt az építési engedély előírja. A szakhatóságok meghívására az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) pontja az irányadó: „ Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán

az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.”

10.) IX. fejezet.

Ezen fejezet követelményei a nyomásszabályozó állomások létesítésére és telepítésére vonatkoznak. A szabályzatnak visszaható hatálya nincs, így a követelményeket a már üzemelő állomások esetén csak akkor kell alkalmazni, ha a nyomásszabályozó állomást felújítják, átalakítják.